

TESTPLUGGER

FOR 3-FASE RUNDSTIFT 16A, 32A OG 63A

VARENDR.	BETEGNELSE	A	SPENNING
75291	Testplugg 416-6	16A	400V
75292	Testplugg 432-6	32A	400V
75293	Testplugg 463-6	63A	400V

Funksjoner:

- Fase mangler
- Faserekkefølge er feil
- Jord eller N-leder er ikke riktig
- Alt er riktig

